

Plán údržby

Šroubové kompresory > SCR > SCR-EPM2



Platnost:

- všechny kompresory SCR-EPM2
- platí od 20.4.2022 a pro provoz za normálních podmínek:

Význam symbolů:

* všechny typy

ÚDRŽBA

Po 600 MH od prodeje

úkon	typ	provede	poznámka
olejový filtr	*	Partner	
kontrola a vyčištění stroje	*	Partner	

Údržba A - každé 2000 MH nebo 1 rok

úkon	typ	Provede	poznámka
sací filtr	*	Partner	
olejový filtr	*	Partner	
kontrola a vyčištění stroje	*	Partner	

Údržba B - každé 4000 MH nebo 1 rok

úkon	typ	Provede	poznámka
olej	*	Partner	
sací filtr	*	Partner	
olejový filtr	*	Partner	
separační filtr	*	Partner	
filtrační rohož	*	Partner	
kontrola a vyčištění stroje	*	Partner	

Údržba C - každých 12000 MH nebo 3 roky

úkon	typ	provede	poznámka
Olej	*	Partner	
sací filtr	*	Partner	
olejový filtr	*	Partner	
separační filtr	*	Partner	
filtrační rohož	*	Partner	
sací klapka	*	Partner	přetěsnění - sada
ventil MPV	*	Partner	přetěsnění - sada
termostatický ventil	*	Partner	přetěsnění - sada; 55-63kW volitelně
kontrola a vyčištění stroje	*	Partner	

REVIZE

1x ročně

úkon	typ	provede	poznámka
provozní revize olejového zásobníku	*	revizní technik	

každých 5 let

úkon	typ	provede	poznámka
vnitřní revize olejového zásobníku	*	revizní technik	

každých 9 let

úkon	typ	provede	poznámka
tlaková zkouška olejového zásobníku	*	revizní technik	